Provincia Autonoma di Trento

ai sensi della direttiva europea 2010/31/UE, 19 maggio 2010
L. P. 4 marzo 2008, n. 1 - D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.

ATTESTATO di
PRESTAZIONE ENERGETICA

Categoria E 1: edifici adibiti a residenza e assimilabili

CODICE CERTIFICATO AA00390−446 **DATA EMISSIONE** 04/11/2016

DATI GENERALI

Rif. catastali C.C.	TRENTO		p.ed.6966
sub.	8	foglio 65	p.m. 8
PROPRIETARIO	Finit SGR S.p.A.		
CODICE FISCALE	03864480268		
INDIRIZZO EDIFICIO	Via Borsellino, 6 - Trento		
COMUNE	Trento		
ZONA CLIMATICA	E	GRADI GIORNO 2567	



Classificazione energetica	Classe	ENERGIA PRIMARIA GLOBALE	EMISSIONI DI CO_2
A+ ≤ 30 kWh / m²a			
A ≤ 40 kWh / m²a	◀	EP_{gl} = 31,16 kWh/m²a	6,44 kgCO_2/m²a
B+ ≤ 50 kWh / m²a			
B ≤ 60 kWh / m²a			
limite di legge (art. 4 c. 3 del Reg.)			
C+ ≤ 80 kWh / m²a			
C ≤ 120 kWh / m²a			
D ≤ 180 kWh / m²a			
E ≤ 225 kWh / m²a			
F ≤ 270 kWh / m²a			
G > 270 kWh / m²a			

basso consumo energetico

alto consumo energetico

Prestazioni energetiche parziali

Energia primaria invernale	Energia primaria acqua calda sanitaria	Energia primaria estiva
EP_i = 27,89 kWh/m²a	EP_{acs} = 3,27 kWh/m²a	$EP_{e,\ invol}$ = I II **III** IV V

Prestazione energetica globale nel comune di ubicazione

Energia primaria globale

EP_{gl} = 31,16 kWh/m²a

CODICE CERTIFICATO	AA00390−446	DATA EMISSIONE	04/11/2016

EDIFICIO

Descrizione intervento	Nuova costruzione
Tipologia edilizia	Multiunità a blocco
Tipologia costruttiva	Pesante
N° appartamenti	64
Destinazione d' uso	E1 (1) Residenziale continuativo, Collegi, c. di pena, caserme, conventi
Anno di costruzione	2016
Superficie utile m^2	60,02
Superficie disperdente S (m^2)	83,47
Volume lordo riscaldato V (m^3)	257,760
Rapporto S/V	0,320

IMPIANTI

Riscaldamento	Tipologia	Caldaia centralizzata	Anno di installazione	2016
	Potenza Nominale	182,00 kW	Combustibile	Metano
Acqua calda sanitaria	Tipologia	Caldaia centralizzata	Anno di installazione	2016
	Potenza Nominale	182,00 kW	Combustibile	Metano
Raffrescamento	Tipologia		Anno di installazione	
	Potenza Nominale		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Tipologia	Fotovoltaico in rete	Anno di installazione	2016
	Energia annuale prodotta (kWh_e;kWh_t)	199,10 kWhe		

PROGETTAZIONE

Progettista architettonico	Stefania Baldo		Tel 349 8050330	fax
	Indirizzo	Via Ponte Alto, 77 - Trento		
Progettista impianti	Loris Cimonetti		Tel 0464 918976	fax
	Indirizzo	Via G. Battisti, 17, Mori (TN)		

COSTRUZIONE

Direttore lavori	Stefania Baldo		Tel 349 8050330	fax
	Indirizzo	Via Ponte Alto, 77 - Trento		
Costruttore	Trento Due srl		Tel 0461 915299	fax
	Indirizzo	Via Borsellino, 5 - Trento		

ATTESTATO di
PRESTAZIONE ENERGETICA
Categoria E 1: edifici adibiti a residenza e assimilabili

CODICE CERTIFICATO AA00390−446 **DATA EMISSIONE** 04/11/2016

DATI DI INGRESSO

Progetto energetico	ex L.10/'91	**Rilievo sull'edificio**
Provenienza e responsabilità	per.ind. Loris Cimonetti -	

SOPRALLUOGHI

1) 03/10/2016 - Sopralluogo ricognitivo per la verifica delle superfici opache e finestrate, le zone riscaldate, gli impianti e di tutta la documentazione ricevuta.

2)

3)

SOFTWARE e Metodologie di calcolo adottate

Denominazione	Termus	**Produttore** Acca Software SpA

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento max dei risultati conseguiti inferiori al +/-5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento (UNI TS 11300) fornito da:

UNITS 11300/1-2-3-4-5-6 UNI 10349

NOTE - RACCOMANDAZIONI

Altre Acque sanitarie : Solare sottovuoto - 2016 - 527,40 kWht

SOGGETTO CERTIFICATORE

Certificatore	Paolo Margola	OdA AA	n. elenco 00390
Nome Cognome Titolo	Ing. Paolo Margola	Tel 3472932825	fax

Indirizzo Via Ponte Alto, 77 - 38121 - Trento

il sottoscritto assevera, sotto la propria responsabilita', la conformita' del presente attestato alle disposizioni provinciali, nonche' dichiara la propria indipendenza ed imparzialita' di giudizio ai sensi degli art. 359 e art.481 del codice penale

TIMBRO E FIRMA